

380026

Приложение № 4

ЖГ*

“СОФИЙСКА ВОДА” АД
ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ 1 бр.

ПРОВЕРКА на проект ТУ 1876 129.03.20 22 г.
за СЪОТВЕТСТВИЕ с изходни данни и условия за
присъединяване с вх. № ТУ 6776 120.12.20 21 г.
Изготвил: *З. Ангелова* Мениджър сектор: *В. Ангелова*
/инж. /инж.
Дата: 15.04.2022 г.

“СОФИЙСКА ВОДА” АД
КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ 1 бр.

ПРОВЕРКА на проект ТУ 1876 129.03.20 22 г.
за СЪОТВЕТСТВИЕ с изходни данни и условия за
присъединяване с вх. № ТУ 6776 120.12.20 21 г.
Изготвил: *З. Ангелова* Мениджър сектор: *В. Ангелова*
/инж. /инж.
Дата: 15.04.2022 г.

1849

Забележки на “Софийска вода” АД:
① Съществуващото сеп. ядрено тръбопровод
напълно в присъединяване на сеп. станция.
② Проверено за съответствие с по-отгоре
методическият на табла ревизионна шахта.

4338

44

XIII
ЗА ЛЕГАЦИИ НА БОДК
1845

същ. сграда
±0.00=620.00

същ. РШ3
618.20-к.терен
616.42-к.дъно тр. /зауст./
615.45-к.дъно ш.
H=2,75м

Новопр.гл.РШ5
617.60-к.терен
615.05-к.дъно тр. /зауст./
614.55-к.дъно ш.
H=3,05м
617.30

същ. СКО
ф200-Б
Q=37,25л/сек. J=0.011
v=1.83м/сек. H/D=0.7

същ. уличен канал. ф300Б

същ. ул. РШ
617.32-к.терен
614.47-к.дъно тр. /зауст./
613.79-к.дъно ш.
H=3,53м

Забележка
Капакът на водомерната шахта
следва да е от ламарина или друг
материал с тегло не повече от
15кг.

ОБЕКТ	ПРЕУСТРОЙСТВО НА ДВУЕТАЖНА СГРАДА /РЕЗИДЕНЦИЯ №2/ В ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА ЛЕГАЦИИ В ПИ 8813.4338.1845, УПИ XIII, кв.44, по плана на гр. СОФИЯ, ул. “Букет” №72, р-н ОВЧА КУПЕЛ		
ЧЕРТЕЖ	СИТУАЦИЯ		
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	Агенция дипломатически имоти в страната ЕООД		
СЪГАСУВАЛ	инж. Пл. Георгиев управител на АДИС ЕООД		
ПРОЕКТАНТ	инж. Н. Атанасова		
			ЧАСТ: ВЕК ФАЗА: Т.П. М1:250 черт. 1 / 4